

屏東地區配電線路再生能源併網現況

114/4/8 更新

變電所	已達併網容量上限饋線	剩餘併網容量高饋線 (剩餘併網容量>3000kW)	剩餘併網容量中饋線 (1000kW<剩餘併網容量<3000kW)	剩餘併網容量低饋線 (剩餘併網容量<1000kW)
西 屏 (D/S)	NA67	NA01~NA09、 NA10 、NA11、 NA12 、NA13~NA20、NA51~NA58、NA61~NA66、NA68	無	無
南 屏 (D/S)	NB22	NB21、NB24~NB26、NB28、NB29、NB32~NB40、NB51~NB58	NB23、NB27	NB30、NB31
里 港 (S/S)	NC22、NC23、 NC24 、 NC25 、NC28~NC35	NC21、NC26、NC27	無	無
內 埔 (S/S)	ND20~ND22、 ND23 、ND24、ND25、ND28、 ND30	ND26	無	ND27、ND29
潮 州 (S/S)	NE26、NE27、NE29~NE33	NE35	NE28、 NE34	無
林 邊 (S/S)	NF21~NF35	無	無	無
枋 寮 (S/S)	NG21、NG23、 NG24 、NG25~NG26、 NG28 、NG30	NG29	NG22、NG27	無
枋 山 (S/S)	NH21~NH25、NH26、NH28~NH30	無	無	無
墾 丁 (P/S)	NI34 、NI44、NI45	NI21~NI25、NI31~NI33、NI35~NI38、NI42、NI43	無	無
恆 春 (S/S)	NJ22、NJ25、NJ28	NJ21、NJ24、NJ27、NJ29	NJ23、 NJ26	NJ30
麟 豐 (S/S)	NL23~NL28、 NL29、NL32	NL21、NL22、 NL30 、NL33	NL31 、NL34、NL35	無
萬 丹 (S/S)	NM23~NM25、NM27、NM28、NM30、NM33、NM35	NM26 、NM29、NM31、NM34	NM22	NM21、 NM32
興 龍 (S/S)	NN21~NN35	無	無	無
潮 東 (D/S)	NO21、NO22、NO25~NO27、 NO28 、NO29、NO30、NO32、NO35~NO38	NO23、NO24、NO31、NO33、NO34、NO39	無	無
復 興 (S/S)	NP21、NP25、NP30	NP23、NP26、NP27、NP29	NP22、NP24、NP28	無
新 園 (S/S)	NQ21、NQ22、NQ24、NQ25、NQ31、NQ32、 NQ33 、NQ34~NQ36、NQ37~NQ40、NQA3	無	NQ23	無
長 治 (S/S)	NR21~NR30	無	無	無
屏 東 (P/S)	NS21~NS30	無	無	無
太 源 (S/S)	NT21~NT35	無	無	無

屏東地區配電線路再生能源併網現況

114/4/8 更新

變電所	已達併網容量上限饋線	剩餘併網容量高饋線 (剩餘併網容量>3000kW)	剩餘併網容量中饋線 (1000kW<剩餘併網容量<3000kW)	剩餘併網容量低饋線 (剩餘併網容量<1000kW)
大 鵬 (E/S)	NU20~NU21、 NU24 、 NU26~NU28、 NU30	NU22、NU25、NU29	NU23	無
加 一 (D/S)	NV21、NV24、NV31、 NV32、NV35	NV22、NV33、NV51~NV54、 NV62~NV65	NV25、NV34、NV55、 NV61	NV23
東 港 (D/S)	NW21、NW23、NW32、 NW33、NW37、NW40	NW25、NW26、NW28、NW29、 NW31、NW36、NW39	NW22 、NW30、NW35	NW38
瀾 力 (E/S)	NX20、NX22、 NX23 、 NX24、NX30、NX35、 NX38	NX21、NX26、 NX29 、NX31、 NX32、NX36、 NX37 、 NX39	NX25、NX27	無
農 一 (D/S)	NY21~NY25、 NY31~NY35、 NY61	NY52~NY55、NY62~NY65	NY51	無
竹 門 (G/S)	BG21、BG22	無	無	無

註：

1. 上表**粗體紅字**，表示本次更新異動。
2. 剩餘併網容量>3000kW：高，1000kW<剩餘併網容量<3000kW：中，剩餘併網容量<1000kW：低。
3. 11.4kV 電壓等級饋線併網容量上限為 5,500kW，22.8kV 電壓等級饋線併網容量上限為 11,000kW。
4. 實際併網容量會隨案件增加而逐漸扣減或電力設備變更而有所不同，故併網核准/饋線判定仍以各區營業處審查時為準。
(可撥打 08-7322111#507，由規劃課饋線查詢窗口協助確認容量現況)
5. 倘案場位於台電公告之<太陽光電發電業設置共同升壓站之線路併聯範圍>範圍內，需集結至共同升壓站，請業者開發時協助確認案場位置。