

屏東地區配電線路再生能源併網現況

115/7/6 更新

變電所	已達併網容量上限饋線	剩餘併網容量高饋線 (剩餘併網容量>3000kW)	剩餘併網容量中饋線 (1000kW<剩餘併網容量<3000kW)	剩餘併網容量低饋線 (剩餘併網容量<1000kW)
西 屏 (D/S)	無	NA01~NA11、NA13~NA20、 NA51~NA58、NA61~NA66、 NA68	NA12、 NA67	無
南 屏 (D/S)	NB22、NB31	NB21、NB24、NB26、NB27、 NB28、NB29、NB32~NB40、 NB51~NB58	NB23、NB25、 NB30	無
里 港 (S/S)	NC22~NC25、 NC28~NC35	NC21、NC26、NC27	無	無
內 埔 (S/S)	ND20、ND21、ND22、 ND24、ND25、ND27、 ND28、ND30	ND23 、ND26	無	ND29
潮 州 (S/S)	NE26、NE27、 NE29~NE33	NE35	NE28、NE34	無
林 邊 (S/S)	NF21~NF35	無	無	無
枋 寮 (S/S)	NG21、NG23~NG26、 NG28、NG30	NG29	NG27	NG22
枋 山 (S/S)	NH21~NH30	無	無	無
墾 丁 (P/S)	NI34、NI44、NI45	NI21~NI25、NI31~NI33、 NI35~NI38、NI42、NI43	無	無
恆 春 (S/S)	NJ22、NJ25、NJ28	NJ21、NJ23、NJ24、NJ27、 NJ29	NJ26	NJ30
麟 豐 (S/S)	NL21、NL23~NL28、 NL30、NL32、NL35	NL22、NL29、NL33	NL31	NL34
萬 丹 (S/S)	NM22~NM25、 NM27~NM30、NM33、 NM35	NM31、NM34	NM26	NM21、NM32
興 龍 (S/S)	NN21~NN35	無	無	無
潮 東 (D/S)	NO21、NO22、 NO25~NO30、 NO35~NO38	NO23、 NO24 、NO31、 NO32 、NO33、NO34、NO39	無	無
復 興 (S/S)	NP21、NP30	NP23、NP26、NP27、NP28、 NP29	NP22 、NP24、NP25	無
新 園 (S/S)	NQ21、NQ22、NQ24、 NQ25、NQ31、NQ32、 NQ34~NQ40、 NQ48	NQ23	NQ33	無
長 治 (S/S)	NR21~NR30	無	無	無
屏 東 (P/S)	NS21~NS30	無	無	無
太 源 (S/S)	NT21~NT35	無	無	無
大 鵬 (E/S)	NU20、NU21、NU24、 NU26、NU27、NU28、 NU30	NU25、 NU29	NU22、NU23	無

屏東地區配電線路再生能源併網現況

115/7/6 更新

變電所	已達併網容量上限饋線	剩餘併網容量高饋線 (剩餘併網容量>3000kW)	剩餘併網容量中饋線 (1000kW<剩餘併網容量<3000kW)	剩餘併網容量低饋線 (剩餘併網容量<1000kW)
加 一 (D/S)	NV21、NV24、NV31、 NV32、NV35、NV55	NV22、NV33、NV51~NV54、 NV62~NV65	NV25、NV34、NV61	NV23
東 港 (D/S)	NW23、 NW25 、 NW32、NW33、 NW37、NW38、NW40	NW21、NW26、NW28、 NW29、NW31、NW36、 NW39	NW22、NW35	NW30
瀾 力 (E/S)	NX20、NX22、NX23、 NX24、NX28、NX29、 NX30、NX32、NX38、 NX39	NX21、NX26、NX31、NX36	NX25、NX27、NX35、 NX37	無
農 一 (D/S)	NY21、NY23、NY25、 NY31~NY35、NY53、 NY61	NY51、NY52、NY54、NY55、 NY62~NY65	NY22、NY24	無
竹 門 (G/S)	BG21、BG22	無	無	無

註：

1. 上表**粗體紅字**，表示本次更新異動。
2. 剩餘併網容量>3000kW：高，1000kW<剩餘併網容量<3000kW：中，剩餘併網容量<1000kW：低。
3. 11.4kV 電壓等級饋線併網容量上限為 5,500kW，22.8kV 電壓等級饋線併網容量上限為 11,000kW。
4. 實際併網容量會隨案件增加而逐漸扣減或電力設備變更而有所不同，故併網核准/饋線判定仍以各區營業處審查時為準。(可撥打 08-7322111#506 或#507，由規劃課饋線查詢窗口協助確認容量現況)
5. 倘案場位於台電公告之<太陽光電發電業設置共同升壓站之線路併聯範圍>範圍內，需集結至共同升壓站，請業者開發時協助確認案場位置。