

中華民國 108 年 02 月

歡迎參閱



執行監測單位：台灣電力股份有限公司放射試驗室



報 告 摘 要

本報告詳述台灣電力公司第二核能發電廠(以下簡稱核能二廠)107 年環境輻射監測結果，監測作業係依據行政院原子能委員會核備之 107 年環境輻射監測計畫執行，其監測項目包括環境直接輻射、空氣樣、落塵樣、水樣、農漁牧產物及沉積物試樣等。本年度共計分析環境樣品 63,231 樣次，監測結果均遠低於環境試樣放射性分析預警措施基準之調查基準。依據原能會所頒布「環境輻射監測規範」之附件四「體外及體內劑量評估方法」，核能二廠本年度運轉期間造成廠外民眾之劑量未達評估標準(小於 $1.00E-03$ 毫西弗)，遠低於核能電廠環境輻射劑量設計規範之限值($5.00E-01$ 毫西弗/年·廠址)。

表 1 環境輻射監測結果摘要報告

監測類別	監測項目	監測結果	因對策
直接輻射	1.熱發光劑量計 2.高壓游離腔	1.各站累積劑量劑量率變動範圍為 $3.41E-01 \sim 7.33E-01$ 毫西弗/年。 2.各站劑量率變動範圍為 $5.31E-02 \sim 1.24E-01$ 微西弗/小時，均遠低於調查基準(1.0微西弗/小時)。	—
空氣微粒	1.總貝他 2.加馬能譜 3.碘分析	1.各站總貝他分析結果，其變動範圍為 $1.04E-01 \sim 1.30E+00$ 毫貝克/立方公尺，均遠低於調查基準(90毫貝克/立方公尺)。 2.加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銻-137活度低於計測儀器最小可測量)。 3.碘分析結果，均低於計測儀器最小可測量。	—
落塵	1.加馬能譜 2.總加馬活度	1.加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銻-137活度低於計測儀器最小可測量)。 2.落塵分析結果，總加馬活度範圍為 $1.28E-01 \sim 3.29E+00$ 貝克/平方公尺·天。	—
海水	1.氡分析 2.加馬能譜	1.氡分析結果，均低於計測儀器最小可測量。 2.加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銻-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
飲水	1.氡分析 2.加馬能譜	1.氡分析結果，均低於計測儀器最小可測量。 2.加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銻-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
池水	1.氡分析 2.加馬能譜	1.氡分析結果，均低於計測儀器最小可測量。 2.加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銻-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
河水	1.氡分析 2.加馬能譜	1.氡分析結果，均低於計測儀器最小可測量。 2.加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銻-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
地下水	1.氡分析 2.加馬能譜	1.氡分析結果，均低於計測儀器最小可測量。 2.加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銻-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
定時雨水	1.氡分析 2.加馬能譜	1.氡分析結果，均低於計測儀器最小可測量。 2.加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銻-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—

監測類別	監測項目	監測結果	因應策
		-137活度低於計測儀器最小可測量)。	
定量雨水	1.氡分析 2.加馬能譜	1.氡分析結果，均低於計測儀器最小可測量。 2.加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銫-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
草樣 (陸域生物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銫-137活度低於計測儀器最小可測量)。	
稻米 (陸域生物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銫-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
蔬菜 (陸域生物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，各站銫-137活度範圍為<MDA~2.56E-01貝克/公斤·鮮重，於金山測得，均遠低於調查基準(74貝克/公斤·鮮重)。	—
果類 (陸域生物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銫-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
根菜 (陸域生物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，各站銫-137活度範圍為<MDA~2.42E-01貝克/公斤·鮮重，於磺潭測得，均遠低於調查基準(74貝克/公斤·鮮重)。	—
莖菜 (陸域生物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銫-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
芋頭 (陸域生物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，僅測得天然核種(銫-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
家禽 (陸域生物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銫-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
萬里蟹 (海域生物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，僅測得天然核種(銫-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
海菜 (海域生物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，僅測得天然核種(銫-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
海魚 (海域生物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，僅測得天然核種(銫-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—

監測類別	監測項目	監測結果	因應策對
相思樹 (陸域指標生物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，碘-131活度範圍為 <MDA~7.01E-01貝克/公斤·鮮重。	
海藻 (海域指標生物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，僅測得天然核種(銻-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
土壤 (沉積物)	1.加馬能譜 2.阿伐能譜	1.加馬能譜分析結果，各站銻-137活度範圍為 <MDA~1.08E+01貝克/公斤·乾重，於三百步嶺等6站測得，均遠低於調查基準(740貝克/公斤·乾重)。 2.阿伐能譜分析結果，依計畫於大鵬國小及4A (SL201、SL236)執行，此兩站銻-238活度均低於計測儀器最小可測量，而銻-239及銻-240總活度範圍為2.20E-02~7.47E-02貝克/公斤·乾重。	—
岸砂 (沉積物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銻-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
海底沉積物 (沉積物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銻-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—

說明：試樣銻-137測值大於原能會所規定之紀錄基準者應執行鋇分析(土壤及岸砂不須執行鋇分析)。